

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКВОДА»**

кв. Пролетариата Донбасса, 166, Луганск, Луганская Народная Республика, 91047
приемная тел. (0642) 34-14-03, факс: (0642) 50-36-98

E-mail: office@lugvoda.com

WEB: www.lugvoda.com

05.10.2020 № 181/3547

Запрос о предоставлении ценовой информации

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугансквода» (далее-Заказчик, Код по ЕГРЮЛ: 61121723) запрашивает ценовую информацию на услуги по проектным работам.

1. Информация о предоставлении услуги:

1.1. Услуги по проектным работам по объекту:

- Реконструкция участков магистрального водовода Ду 1200 мм «Славиносербская насосная станция IV-го подъема – насосная станция ЗФС IV-го подъема (ПК67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197)» согласно Приложения № 1;

1.1.1. Технические условия № 20 от 23 сентября 2020г.

1.2. Срок предоставления услуг: октябрь-декабрь 2020г.

2. Способ, место и конечный срок подачи ценовой информации:

2.1. Способ и место подачи ценовой информации – нарочно по адресу: г. Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166, канцелярия ГУП ЛНР «Лугансквода» или на электронный адрес: office@lugvoda.com в формате pdf.

2.2. Конечный срок подачи ценовых предложений: «09» октября 2020г.

3. Источник финансирования закупки: Государственный бюджет Луганской Народной Республики.

4. Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика при наличии бюджетного финансирования. Условия оплаты: предварительная оплата в размере 30 % от цены Договора, 70% по окончании выполнения проектных работ.

5. При предоставлении ценовых предложений, необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

- реквизиты предприятия за подписью руководителя и скрепленные печатью;
- устав или положение (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации;
- справка о взятии на учет налогоплательщика;
- лицензию на выполнение соответствующих видов работ;
- выписка из статистического реестра.

6. Оформление ценовой информации: ценовая информация подается в письменной форме в виде договорной цены, за подписью уполномоченного должностного лица участника и скреплено печатью.

Каждый участник имеет право подать только одну ценовую информацию.

7. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о предоставлении услуг и не влечет за собой возникновения каких – либо обязательств со стороны Заказчика.

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:
Генеральный директор
ГУП ЛНР «Лугансквода»

 А.С. Авершин
М.П.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ проектно-сметной документации

по объекту: «Реконструкция участков магистрального водовода Ду 1200 мм «Славяно-сербская насосная станция IV-го подъема – насосная станция ЗФС IV-го подъема (ПК 67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197)»

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и местонахождения объекта	Луганская Народная Республика
2	Основание для проектирования	Раздел 12 «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции объектов водоснабжения в 2021 году» Государственной целевой программы «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2020-2022 годы» утвержденной постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 24.04.2020 № 240/20 «Об утверждении Государственной целевой программы «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2020-2022 годы» (с изменениями).
3	Данные о Заказчике	ГУП ЛНР «Лугансквода»
4	Данные о Проектировщике	-
5	Вид строительства	Реконструкция
6	Данные о подрядной организации	-
7	Стадийность проектирования	Проектирование осуществляется в одну стадию: «Рабочий проект»
8	Инженерные изыскания	ПК 67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197
9	Назначение и основные показатели объекта	Транспортировка и подача воды. Магистральные водоводы Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Лугансквода»
10	Характеристика проектируемого объекта, объем проектных работ	«Реконструкция участков магистрального водовода Ду 1200 мм «Славяносербская насосная станция IV-го подъема – насосная станция ЗФС IV-го подъема (ПК 67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197)» Заказчик поручает Проектировщику выполнить проектно-сметную документацию в следующем объеме: 1. Пояснительная записка – «Реконструкция участков магистрального водовода Ду 1200 мм «Славяносербская насосная станция IV-го подъема – насосная станция ЗФС IV-го подъема (ПК 67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197)»; 2. Рабочие чертежи – «Реконструкция участков магистрального водовода Ду 1200 мм «Славяносербская насосная станция IV-го подъема – насосная станция ЗФС IV-го подъема (ПК 67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197)»; 3. Сметная документация - «Реконструкция участков магистрального водовода Ду 1200 мм «Славяносербская насосная станция IV-го подъема – насосная станция ЗФС IV-го подъема (ПК 67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197)»

		67 до ПК 140, ПК 170 до ПК 197)»; 4. Раздел Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
11	Сроки начала и окончания изготовления проектной документации	2020 г.
12	Дополнительные требования	Получение технических условий производится Заказчиком. Сопровождение и анализ технических условий выполняется Проектировщиком.
13	Указания о количестве экземпляров проектной документации	- общая пояснительная записка – 4 экз.; - технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям – 2 экз.; - рабочие чертежи – 4 экз.; - сметная документация – 4 экз. - раздел Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – 1 экз.

Задание на проектирование :
подготовил:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ГУП ЛНР «Лугансквода»





С.В. Мовчан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКВОДА»

Луганск, кв. Пролетариата Донбасса 166,
91047, приемная тел. (0642) 34-14-03
факс: (0642) 50-36-98, 34-14-33

E-mail: office@lugvoda.com WEB: www.lugvoda.com



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

А.С. Авершин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 22 от «23» 09 2020

на разработку проектно-сметной документации

Реконструкция участков магистрального водовода Ду 1200 мм «Славяносербская насосная станция IV - го подъема - насосная станция ЗФС IV - го подъема»

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. Заказчик: ГУП ЛНР «Лугансквода».
 2. Адрес объекта строительства: ЛНР, в р-н г.Брянка.
 3. Вид строительства: реконструкция.
 4. Проектная организация: _____.
 5. Нормативные сроки: строительства: 1 год.
- Очередность введения объекта строительства в эксплуатацию: - одна очередь.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПРОЕКТОМ:

1. Замену стальных аварийных участков водовода Ду 1200 мм общей протяженностью 10000 п.м,
2. Место производства работ: ЛНР, в р-н г.Брянка, магистральный водовод Ду 1200 мм «Славяносербская насосная станция IV - го подъема - насосная станция ЗФС IV - го подъема»
 - 2.1 Давление 12 кгс/см².
 - 2.2 Материал трубопровода: сталь Ду 1200мм.
3. Замена участка ПК 67 до ПК 140 (7300п.м), на данном участке предусмотреть:
 - устройство колодцев со сбросовой стальной запорной арматурой;
 - устройство колодцев с автоматическими воздушными клапанами.
 - устройство колодцев (с запорным устройством во избежание доступа посторонних лиц) на подключениях потребителей со стальной отсекающей запорной арматурой и регуляторами давления воды (необходимость монтажа РД определить проектом).
4. Замена участка ПК 170 до ПК 197 (2700п.м), на данном участке предусмотреть:
 - 4.1 устройство колодцев со сбросовой стальной запорной арматурой;
 - устройство колодцев с автоматическими воздушными клапанами;
 - устройство колодцев (с запорным устройством во избежание доступа посторонних лиц) на подключениях потребителей со стальной отсекающей запорной арматурой и регуляторами давления воды (необходимость монтажа РД определить проектом).
5. Выполнить топографическую съёмку в БСВ.
6. Глубина заложения водовода: согласно ГСН В.2.5-74:2013.

Главный инженер

ГУП ЛНР «Лугансквода»

Д.Л. Бидлюченко