



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ЛУГАНСКВОДА»

291047, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166,  
приёмная тел.: 34-14-03, факс: 50-36-98, 34-14-33  
E-mail: [office@lugvoda.com](mailto:office@lugvoda.com) WEB: [www.lugvoda.com](http://www.lugvoda.com)

24.04.2023 № 08/1381

Руководителям предприятий

### Запрос коммерческих предложений

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугансквода» (далее - Заказчик, ОГРН/ЕГРЮЛ: 1229400002600/61121723), проводит анализ рыночных цен и просит юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее — Участник) предоставить коммерческое предложение на одну единицу следующих услуг:

№ п/п	Наименование и тип услуги	Технические характеристики (техническое задание)	Ед. изм.
1	Ремонт электродвигателя АИР 90L2У2	Мощность: 3кВт, 3000 об/мин, 380 В общепромышленного исполнения Дефектный акт прилагается.	услуга
2	Ремонт электродвигателя АИР 100L2	Мощность: 5,5 кВт, 3000 об/мин, 380 В общепромышленного исполнения Дефектный акт прилагается.	услуга
3	Ремонт электродвигателя ДАМТ-6137-4	Мощность: 260кВт, 6 кВ, 1450 об/мин, общепромышленного исполнения Дефектный акт прилагается.	услуга

- Стоимость одной единицы товара должна включать затраты по доставке товара на склад Заказчика, а также НДС (если Участник находится на общей системе налогообложения).
- Коммерческое предложение подается **в письменной форме** за подписью уполномоченного лица Участника и скреплено печатью.
- Каждый Участник имеет право подать **только одно коммерческое предложение**.
- Способ и место подачи ценовых предложений: **нарочно по адресу: г. Луганск, кв.Пролетариата Донбасса, 166, канцелярия ГУП ЛНР «Лугансквода» или на электронный адрес: [office@lugvoda.com](mailto:office@lugvoda.com) в формате pdf** (предложения поданные на другой электронный адрес ГУП ЛНР «Лугансквода» не рассматриваются).
- Конечный срок подачи коммерческих предложений: **28.04.2023 г. в 12 ч. 00 мин.**
- Предложения принимаются от Участников, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

С уважением,

Начальник отдела закупок

А.А. Олейник

Утверждаю:  
Главный инженер  
Алчевского управления  
ГУП ЛНР «Лугансквода»  
*С. И. Ометов*  
С. И. Ометов  
«29» марта 2023 г.

## Дефектный акт

«29» марта 2023 г.

Мы нижеподписавшиеся,  
Ведущий инженер ЭМС – Осиев О. О.  
Начальник очистных сооружений – Ерёменко Р. В.  
Начальник ЛМиС – Ефименко Д. Е.

составили настоящий акт о том, что нами был обследован электродвигатель АИР 90L2Y2  
3кВт; 380В; 6А; 3000 об/мин сирены ГО очистных сооружений Алчевского участка  
Алчевского управления ГУП ЛНР «Лугансквода».

В результате обследования было установлено:

1. Короткое замыкание обмоток статора на корпус электродвигателя.
2. Требуется ревизия подшипников.

Заключение: электродвигатель АИР 90L2Y2; 3 кВт; 6А; 380В; 3000 об/мин требует  
капитального ремонта.

Ведущий инженер ЭМС

*Осиев*  
Осиев О.О.

Начальник очистных сооружений

*Ерёменко*  
Ерёменко Р. В.

Начальник ЛМиС

*Ефименко*  
Ефименко Д. Е.



Утверждаю:  
Главный инженер  
ЮУ ГУП ЛНР «Лугансквода»  
Пустоваров В.Н.  
«20» 04 2023 г.

Дефектный акт № 5

г. Луганск

Мн, нижеподписавшиеся начальник ЭМС  
Ткаченко С.В., начальник ИСЭ 3<sup>й</sup> подвез Колпаков В.А.  
электромонтер бригады Кот Ю.А. составили наблюдение  
ИСЭ в том, что на объекте ИСЭ 3<sup>й</sup> подвез ИСЭ и 3  
вышел из строя по причине обрыва обмотки  
стандарт электродвигателя 260 кВт 1500 об/мин  
марка ДАМТ 6137-4, заводской № 116369,  
ИИВ № 41019611  
Требуется ремонт в заводских условиях.

«20» 04 2023 г.

начальник ЭМС



С.В. Ткаченко

начальник ИСЭ 3<sup>й</sup> подвез



В.А. Колпаков

эл. монтер



Ю.А. Кот